

Zákon č. 309/2009, §4, ods. 5, písmeno c)

(5) Výrobca elektriny kombinovanou výrobou je povinný:

c) zverejniť každoročne do 28. februára na svojom webovom sídle celkovú účinnosť kombinovanej výroby, podiel dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom a podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom za predchádzajúci kalendárny rok, ak ide o výrobcu elektriny preukazujúceho splnenie podmienok podpory podľa § 3c.

Energy Edge ZC s. r. o.

Celková účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla /zariadenia / percentuálne posúdenie (podľa technológie výroby) za rok 2019	%	80,02
Podiel dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom rok 2019	%	100,00
Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom 2019	%	0,79